

Утверждаю:

Директор ООО "ЖЭУ "Красново"

М.А.Оглезнева



Акт выполнения работ по объекту

Красноводская, 27

за июль 2014г.

<i>Поставщик услуги / № договора</i>	<i>Вид услуги</i>	<i>Выполненные работы и выявленные замечания</i>
ПМУЖЭП "Моторостроитель"	Поставка тепловой энергии	Подача тепловой энергии на нужды ГВС 14.07.2014года
ООО "Новогор - Прикамье"	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	Отключение питьевой воды с 25.07.2014 по 27.07.2014.
ОАО "Пермэнергосбыт"	Электроснабжение	Электроснабжение без отключений
ИП Зырянов Ю.П.	Вывоз ТБО	Вывезено 2 мешка
ИП Стецов Е.С.	Обслуживание узла учета тепловой энергии	25.07.2014г. снятие показаний с прибора учета считывателем в электронном виде. Ежедневное снятие показаний с прибора с записью в журнале сантехником.
	Обслуживание систем пожарной сигнализации	Отслеживается председателем
ООО "ЖЭУ"Красново"	- МОП	Влажная уборка, подметание по подъездам – 1 раз в неделю, обтирка: входной группы дверей, подоконников, перилл, почтовых ящиков.
Текущее содержание и техническое обслуживание мест общего пользования	- придомовая территория	Уборка крупного мусора : с территории дома, на контейнерной площадке, из урн. Подметание: крыльца , тратуаров , проезжей части дорог. Скос травы. Уборка скошенной травы.

	<p>- сантехническое обслуживание</p>	<p>Ежедневно: осмотр трубопроводов, запорной арматуры на предмет механических повреждений, утечек (ИТП, подвал, тех. этаж). Проверка системы ГВС на предмет завоздушивания и своевременное устранение, проверка температурного режима ГВС в ИТП с записью параметров в журнале. Опрессовка ввода дома на подачу теплоносителя - 08.07.2014г сдача представителям Моторостроитель. Замена шарового крана О 65 на вводе в доме на подачу теплоносителя. Устранения засора в 4-ом подъезде дома , промывка подвала. 23.07.2014г. снятие показаний с обще домовых счетчиков. Выполнения заявок по квартирам.</p>
	<p>- электротехническое обслуживание</p>	<p>Обход эл. щитовых дома. Проверка групп освещения, АВР. Обход МОП: замена : эл. ламп – 52шт. 10.07.2014г. корректировка реле времени уличного освещения. 23.07.2014г.- снятия показаний с обще домовых электросчетчиков . Подтяжка контактов и шин заземления, уборка в электрощитовой один раз в неделю. Проверка : средств защиты, запирающих устройств и знаков, крепления антенн, радио стоек, работы насосного оборудования.</p>

ООО "ЖЭУ "Красавинский" управляющий



Л.В.Охорзина