

Утверждаю:

Директор ООО "ЖЭУ "Краснова"
М.А. Оглезнева



Акт выполнения работ по объекту
Красноводская.27
за ИЮНЬ 2014г.

Поставщик услуги / № договора	Вид услуги	Выполненные работы и выявленные замечания
ПМУЖЭП "Моторостроитель"	Поставка тепловой энергии	Подача тепловой энергии на нужды ГЭС 30.06.2014г. отключена
ООО "Новогор -Прикамье",	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	Подача питьевой воды без отключений
ОАО "Пермэнергосбыт"	Электроснабжение	Электроснабжение без отключений
ИП Зырянов Ю.П.	Вывоз ТБО	Вывезено 2 мешка
	Обслуживание узла учета тепловой энергии	25.06.2014г. снятие показаний с прибора учета считывателем в электронном виде. Ежедневное снятие показаний с прибора с записью в журнале сантехником.
	Обслуживание систем пожарной сигнализации	Договор на услугу не заключен
ООО "ЖЭУ"Краснова" Текущее содержание и техническое обслуживание мест общего пользования	- МОП	Один раз в неделю : влажное подметание, влажная уборка. Обтирка подоконников, перилл, входной группы дверей, плафонов, мытье окон.
	- придомовая территория	Уборка крупного мусора : с территории дома, из урна детской площадки, на контейнерной площадке Прометание : крылец , пешеходных дорожек, проезжей части дорог. Скос травы, уборка скошенной травы по всей территории дома.

	- сантехническое обслуживание	<p>Ежедневно: осмотр трубопроводов, запорной арматуры на предмет механических повреждений, утечек (ИТП, подвал, тех. этаж). Проверка системы ГВС на предмет завоздушивания и своевременное устранение, проверка температурного режима ГВС в ИТП с записью параметров в журнале. Уборка в ИТП один раз в неделю. 02.06.2014г. замена крана шарового в ИТП на стояке отопления. .</p> <p>23.06.2014г. снятие показаний с обще домовых счетчиков.</p> <p>Выполнение заявок по квартирам</p>
	- электротехническое обслуживание	<p>Обход эл. щитовых дома. Проверка групп освещения, АВР. Обход МОП: замена : эл. ламп – 1 шт., ремонт выключателей -1шт</p> <p>23.05.2014г.- снятие показаний с обще домовых эл. счетчиков. Подтяжка контактов и шин заземления, уборка в электрощитовой один раз в неделю.</p> <p>Проверка : средств защиты, запирающих устройств и знаков, крепления антенн, радио стоек, работы насосного оборудования. Регулировка наружного освещения.</p>

ООО "ЖЭУ "Красавинский" управляющий



Л.В.Охорзина