

Утверждаю:  
 Директор ООО "ЖЭУ "Краснова"  
 \_\_\_\_\_ М.А.Оглезнева



Акт выполнения работ по объекту  
 Красноводская.27  
 за май 2014г.

<i>Поставщик услуги / № договора</i>	<i>Вид услуги</i>	<i>Выполненные работы и выявленные замечания</i>
ПМУЖЭП "Моторостроитель"	Поставка тепловой энергии	Подача тепловой энергии на нужды ГВС без отключений
ООО "Новогор -Прикамье",	Отпуск питьевой воды и прием сточных вод	Подача питьевой воды без отключений
ОАО "Пермэнергосбыт"	Электроснабжение	Электроснабжение без отключений
ИП Зырянов Ю.П.	Вывоз ТБО	Вывезено 2 мешка
	Обслуживание узла учета тепловой энергии	25.05.2014г. снятие показаний с прибора учета считывателем в электронном виде. Ежедневное снятие показаний с прибора с записью в журнале сантехником.
	Обслуживание систем пожарной сигнализации	Договор на услугу не заключен
ООО "ЖЭУ"Краснова" Текущее содержание и техническое обслуживание мест общего пользования	- МОП	Один раз в неделю : влажное подметание, влажная уборка. Обтирка подоконников, перилл, входной группы дверей, плафонов, мытье окон.
	- придомовая территория	Уборка крупного мусора : с территории дома, из урн на детской площадке, на контейнерной площадке Прометания : крыльца , пешеходных дорожек, проезжей части дорог. Побелка бордюрного камня по всей территории дома.

	<p>- сантехническое обслуживание</p>	<p>Ежедневно: осмотр трубопроводов, запорной арматуры на предмет механических повреждений, утечек ( ИТП, подвал, тех. этаж ). Проверка системы ГВС на предмет завоздушивания и своевременное устранение, проверка температурного режима ГВС в ИТП с записью параметров в журнале. Уборка в ИТП один раз в неделю. 08.05.2014г. прочистка канализации 20 метров 12.05.2014г. отключения отопления , регулировка ГВС. 28.05.2014 г. пролив канализации с 1 ого по 2-ой подъезды. 23.05.2014г. снятие показаний с обще домовых счетчиков. Выполнение заявок по квартирам кв.30.</p>
	<p>- электротехническое обслуживание</p>	<p>Обход эл. щитовых дома. Проверка групп освещения, АВР. Обход МОП: замена : эл. ламп – 2шт., ремонт выключателей -1шт 20.05.2014г. ревизия электро оборудования в электрощитовой дома. 23.05.2014г.- снятие показаний с обще домовых эл. счетчиков. Подтяжка контактов и шин заземления, уборка в электрощитовой один раз в неделю. Проверка : средств защиты, запирающих устройств и знаков, крепления антенн, радио стоек, работы насосного оборудования. Регулировка наружного освещения. Выполнение заявок по квартирам</p>

ООО "ЖЭУ "Красавинский" управляющий



Л.В.Охорзина